COMUNE DI GRESSONEY-LA TRINITE' - Prot 0009005 del 23/09/2024 Tit 10 Cl 1 Fasc

ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81
11020 Quart (AO)
P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665
e-mail: *ecogeo@ecogeoscrl.191.it*

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0720 L

Rapporto di prova n°: **3241855-001**

Descrizione:	**acqua destinata al consumo umano - fontanile Tache**		
Accettazione:	**3241855**		
Data Prelievo:	**19-set-24**	Ora Prelievo:	**08:15**
Data Arrivo Camp.:	**19-set-24**	Data Inizio Prova:	**19-set-24**
Data Rapp. Prova:	**23-set-24**	Data Fine Prova:	**23-set-24**
Data Stampa Rapp. Prova:	**23-set-24**		
Produttore:	**Comune di Gressoney La Trinité**		
Tipo Prove:	**acque destinate al consumo umano**		
Rif.Legge/Autoriz.:	**Decreto Legislativo 18/23**		
Prelevatore:	**prelievo a cura del Committente**		

Spettabile:
Services des Eaux Valdotaines S.r.l.
Fraz. La Grenade 27
11010 SARRE (AO)

	Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
*	cloro libero	mg/l	ISO 7393-1-2-1985	**< 0,02**			
	conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	**0**			
	conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	**0**			0
	conta di Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	**0**			0
	conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	**0**			0

Limitatamente ai parametri analizzati il campione risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs.18/2023 senza contare l'incertezza.

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico
Francesca Sosso

Il Responsabile del Laboratorio Chimico
Vilma Carlin

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio, Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.

COMUNE DI GRESSONEY-LA TRINITE' - Prot 0009005 del 23/09/2024 Tit 10 Cl 1 Fasc

ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81
11020 Quart (AO)
P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665
e-mail: *ecogeo@ecogeoscrl.191.it*

LAB N° 0720 L

Rapporto di prova n°: **3241855-002**

Descrizione:	**acqua destinata al consumo umano - rubinetto servizi Municipio**		
Accettazione:	**3241855**		
Data Prelievo:	**19-set-24**	Ora Prelievo:	**08:15**
Data Arrivo Camp.:	**19-set-24**	Data Inizio Prova:	**19-set-24**
Data Rapp. Prova:	**23-set-24**	Data Fine Prova:	**23-set-24**
Data Stampa Rapp. Prova:	**23-set-24**		
Produttore:	**Comune di Gressoney La Trinité**		
Tipo Prove:	**acque destinate al consumo umano**		
Rif.Legge/Autoriz.:	**Decreto Legislativo 18/23**		
Prelevatore:	**prelievo a cura del Committente**		

Spettabile:
Services des Eaux Valdotaines S.r.l.
Fraz. La Grenade 27
11010 SARRE (AO)

	Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
*	cloro libero	mg/l	ISO 7393-1-2-1985	**< 0,02**			
	conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	**0**			
	conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	**0**			0
	conta di Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	**0**			0
	conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	**0**			0

Limitatamente ai parametri analizzati il campione risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs.18/2023 senza contare l'incertezza.

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico
Francesca Sosso

Il Responsabile del Laboratorio Chimico
Vilma Carlin

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio, Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.

COMUNE DI GRESSONEY-LA TRINITE' - Prot 0009005 del 23/09/2024 Tit 10 Cl 1 Fasc

ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81
11020 Quart (AO)
P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665
e-mail: *ecogeo@ecogeoscrl.191.it*

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0720 L

Rapporto di prova n°: **3241855-003**

Descrizione:	**acqua destinata al consumo umano - Hotel Jolanda**		
Accettazione:	**3241855**		
Data Prelievo:	**19-set-24**	Ora Prelievo:	**08:40**
Data Arrivo Camp.:	**19-set-24**	Data Inizio Prova:	**19-set-24**
Data Rapp. Prova:	**23-set-24**	Data Fine Prova:	**23-set-24**
Data Stampa Rapp. Prova:	**23-set-24**		
Produttore:	**Comune di Gressoney La Trinité**		
Tipo Prove:	**acque destinate al consumo umano**		
Rif.Legge/Autoriz.:	**Decreto Legislativo 18/23**		
Prelevatore:	**prelievo a cura del Committente**		

Spettabile:
Services des Eaux Valdotaines S.r.l.
Fraz. La Grenade 27
11010 SARRE (AO)

	Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
*	cloro libero	mg/l	ISO 7393-1-2-1985	**< 0,02**			
	conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	**10**			
	conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	**0**			0
	conta di Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	**0**			0
	conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	**0**			0

Limitatamente ai parametri analizzati il campione risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs.18/2023 senza contare l'incertezza.

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico
Francesca Sosso

Il Responsabile del Laboratorio Chimico
Vilma Carlin

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio, Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.